



pogled zunaj

OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.

Steklena stena SS.1.2

svetla mera:	290/385
površina stene Aw:	11,16m ²
površina zasteklitve Ag:	9,92m ²
obod zasteklitve lg:	25,4m'
površina profilacije Af:	1,24m ²
faktor okvirja:	0,11
toplotna prehodnost Uw:	0,9W/m ² K
maksimalna toplotna prehodnost Uf pri Ug:	Ug: 0,72 0,64 0,58
	Uf: 1,35 2,10 2,70
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	-
število:	1 kos

SHEMA STEKLENIH STEN
SS.1.2